



ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: /08673/ 2603, тел.: /086/811610; 811611; 811612 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg

Изх.№.953/29.03.2012г.

ДО:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП са постъпило искане-(вх.№942/27.03.2012г.) от кандидат закупил документация за участие за разяснения по документацията за участие .

На основание чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните отговори/разяснения както следва:

ВЪПРОС.В подобект улично осветление, тръбна мрежа Н.Н., по улици "Йордан Петров" и "Албена", гр.Алфатар, в КС, поз.22 в табло за управление на уличното осветление е заложен контролер.

Моля да дайте допълнителна информация за тип контролер,вид марка.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС

В т.22" Доставка касета улично осветление" от количествената сметка на проект "Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар ,Подобект : УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ТРЪБНА МРЕЖА Н.Н, по улици "Йордан Петров" и "Албена", гр.Алфатар.е записано „Доставка касета улично осветление” – 1 бр;

Съгласно приложение №4 към работния проект, Ви описахме/изпратихме с писмо изх.№ 688 от14.03.2012г. техническата спецификация на същата: Уличната касета STRC-63С; Ел.табло за мерене и управление на улично осветление. Двусекционна улична касета – секции мерене и управление. Секция мерене с ограничен достъп чрез вътрешна врата,секретна ключалка и място за пломбиране.Секция управление с достъп чрез обща външна врата , 2 броя секретни ключалки или ключалки тип енерго.

Контролера (вид, марка) следва да е двойно тарифен, механичен - ТАСТІС 211.4 ЧАС.НОЩ.ЕНЕРГИЯ или сходен

С уважение,

Кмет на община Алфатар
/Йорданка Узунска /

Изготвил:

Иван Енчев – Директор *Дирекция „СА*

Ps. Моля да потвърдите получането писмо на факс: /08673/ 2603, или e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg