



7570 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №6
факс: /086/811 646 тел. централа: 086/ 811 610

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно поставени въпроси във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Алфатар”

Въпрос 1: „В обявлението в Раздел II, т. II.1.6 Информация относно обособените позиции е записано, че настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции.

В Документацията на поръчката в Раздел I, т.2, в раздел обособени позиции е записано: „Не се предвиждат обособени позиции.“

В Документацията на поръчката в Раздел III, т.3.4 „Съдържание на плик с ценово предложение“ е записано: „Ценовото предложение за обществената поръчка, за съответната обособена позиция, се изготвя по Образец №3...“

„Ценовото предложение (Образец № 3), включително неговите приложения, се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, върху който се изписват наименованието на участника, наименованието на обществената поръчка и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.“

„Моля дайте указания за последващи действия“

Отговор 1: Допусната техническа грешка. Да се чете: „Ценовото предложение за обществената поръчка се изготвя по Образец №3...“

„Ценовото предложение (Образец № 3), включително неговите приложения, се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, върху който се изписват наименованието на участника, наименованието на обществената поръчка за която се отнася.“

Въпрос 2: „ В Обявлението в Раздел II, т. II.1.4 Кратко описание е записано: „... Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см...“

„В Документацията в т.3. Предмет и цел на обществената поръчка е записано:.. Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см...“

„В Техническата спецификация на поръчката в т.3 Изисквания към изпълнението на строителството, в Раздел Видове строителни дейности предвидени за изпълнение е записано: ... Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см...“

„ В сметка за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по видове дейности /Приложение №4/ в поз. 9 е записано: Доставка и полагане неплътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см...“

„В Примерно задание /Приложение №3/ за ул. Осма“, с. Кутловица е предвидено за изпълнение по поз. 6 Доставка и полагане неплътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см – м2“

„Моля уточнете плътна или неплътна е асфалтовата смес с дебелина в уплътнено състояние 5 см.“

Отговор 2: Допусната техническа грешка. Да се чете: В сметка за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по видове дейности /Приложение №4/ в поз. 9 - Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см...“

„В Примерно задание /Приложение №3/ за ул. Осма“, с. Кутловица е предвидено за изпълнение по поз. 6 *Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см – м2*“

Въпрос 3: „В Примерно задание /Приложение №3/ за участък от Път III-7001 от РПМ са предвидени за изпълнение: *Почистване на пътното платно от наноси и замърсявания, вкл. измитане, събиране и натоварване на отпадъци и транспорт на депо до 5 км – 465.00 м2*
Направа битумен разлив – 628.00 м2 и
Изкърпване на единични дупки и деформации на съществуваща асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см., включително всички свързани с това разходи – 320.00 м2

„Моля уточнете за какъв вид последваща дейност е предвиден битумния разлив /628.00 м2/.“

Отговор 3: Допусната техническа грешка. Да се чете: „*Изкърпване на единични дупки и деформации на съществуваща асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см., включително всички свързани с това разходи. – 628 м2.*“

Въпрос 4: „В Примерно задание /Приложение №3/ за ул. Петър Берон, гр. Алфатар е предвидено за изпълнение: „*Машинен изкоп на земни почви, включително натоварване и транспорт на депо до 5 км. – 30.00 м3*“

„Моля уточнете за какви нужди на обекта е предвиден горепосочения машинен изкоп на земни почви.“

Отговор 4: Машинен изкоп на земни почви.

Въпросите са получени на 13.02.2020г.

14.02.2020г.